

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,
E-mail: to_gpn@mail.ru**

Предписание № 96/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центр развития ребенка - детский сад № 10 «Радуга» города Новоалтайска Алтайского края в лице заведующего МБДОУ ЦРР - детский сад № 10
Рыжаковой Татьяной Владимировной

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 96 от «6» марта 2020 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 16.03.2020 11:35-12:35, 19.03.2020 13:00-14:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 10 «Радуга» города Новоалтайска Алтайского края, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Новоалтайск, ул. Анатолия 41 лит.а.

проверку проводил(а):

Харламова Наталья Александровна - старший дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, инженер сектора ИИР в области ПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю Горлатов Сергей Алексеевич, инженер сектора ИИР в области ПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю Курочкин Виталий Владимирович, эксперт сектора СЭ в области ПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю Горобец Юрий Александрович

совместно с: заведующим МБДОУ ЦРР - детский сад № 10 Рыжаковой Татьяной Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	расход пожарного ствола менее 2,5 л/с (фактически 1,81 м/с)	п.4.1.1. табл. 1 СП 10.13130.2009	10.08.2020	
2	не хранится на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	10.08.2020	
3	система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	10.08.2020	
4	запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ	10.08.2020	
5	огнезащитное покрытие воздуховодов системы дымоудаления имеет видимые нарушения целостности, частично отсутствует	п. 21 ППР в РФ, п. 7.11 п/п Б СП 7.13130.2013	10.08.2020	
6	элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов системы дымоудаления имеют пределы огнестойкости менее нормируемых	п. 7.11 п/п Б, п. 6.13 СП 7.13130.2013	10.08.2020	
7	не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции из коридора второго этажа	п. 7.2 п/п в) СП 7.13130.2013	10.08.2020	

8	в коридоры, защищенные системами вытяжной противодымной вентиляции, отсутствует подача наружного воздуха системой приточной противодымной вентиляции (для возмещения объемов, удаляемых из них продуктов горения)	п. 7.14 п/п к) СП 7.13130.2013	10.08.2020	
9	для защиты помещений разной функциональной пожарной опасности (находящихся в пожарных отсеках разной функциональной пожарной опасности) используется общая система противодымной вентиляции	п. 7.6 СП 7.13130.2013	10.08.2020	
10	отсутствует управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции в дистанционном режиме (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)	п. 7.20 СП 7.13130.2013	10.08.2020	
11	на объекте защиты параметры системы противодымной вентиляции не соответствуют требованиям пожарной безопасности	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, протокол 241/20 от 16.03.2020 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ	10.08.2020	
12	тамбур-шлюз в подвале не отделен ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности	ст. 88 ч. 1, 4, таб. 25 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	10.08.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Харламова Наталья Александровна - Старший дознаватель ТО НД и

ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

«19» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ _____
(подпись)

Заведующий МБДОУ ЦРР - детский сад № 10 Рыжакова Татьяна Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)